

- Druckwasserdichte Spezialartikel für den Betonbau
- Systemlösungen in Kunststoff, Metall und Beton

**Dieses Prüfzeugnis ist NICHT vollständig!
Bei Bedarf können Sie dieses jedoch bei uns
unter Angabe Ihrer VOLLSTÄNDIGEN Kontaktdaten
bzw. eines gültigen Liefernachweis, anfordern.**

Marsbruchstraße 186 · 44287 Dortmund · Postfach: 44285 Dortmund · Telefon (02 31) 45 02 - 0 · Telefax (02 31) 45 85 49 · E-Mail: info@mpanrw.de

Prüfzeugnis Nr. 220005253

31. Juli 2006

Auftraggeber

Jürgen Krasemann GmbH
Baubedarfsartikel
Max-Planck-Strasse 2

46414 Rhede

Auftragsdatum

06.06.2006

Eingang der Proben

13.03.2006

Datum der Prüfungen

bis 03.07.2006

Auftrag

Prüfung der Wasserdichtheit an Stahlbetonfertigteile gemäß Kundenvorgabe

Probenbezeichnung

KRASO® Pumpensumpf aus Stahlbeton mit integriertem Dichtelement KRASO® Duo-Fix 150 „plus“ für die Entwässerung.

Maße KRASO® Pumpensumpf

L/B/H: 850/850/690 mm

Wandstärke: 120 mm

Schematische Darstellung einer Einbausituation siehe Anlage 1.

Beschreibung der Probenahme

Der Untersuchungsgegenstand wurde vom Auftraggeber angeliefert.

Versuchsaufbau/Versuchsdurchführung

Aufbau

Ein einseitig offenes Metallrohr (Druckglocke) wurde senkrecht auf einer der vier Betonwände aufgebracht. Die Kontaktfläche zwischen Betonwand und Druckglocke wurde durch ein ringförmig eingelegtes Dichtelement abgedichtet. Die Fixierung und Abdichtung der Druckglocke gegenüber der Betonwand erfolgten über Stellschrauben und Querjoch.

Die Wasserzufuhr, die Entlüftung sowie die Druckkontrolle der einzelnen Druckstufen erfolgten über gesonderte Vorrichtungen an der Druckglocke.

Die Ergebnisse der Prüfungen beziehen sich ausschließlich auf die (den) oben bezeichnete(n) Proben/Prüfgegenstand. Prüfzeugnisse dürfen ohne Zustimmung des MPA NRW nur nach Form und Inhalt unverändert veröffentlicht oder vervielfältigt werden. Die gekürzte Wiedergabe eines Prüfzeugnisses ist nur mit Zustimmung des MPA NRW zulässig. Dieses Prüfzeugnis umfasst 2 Seiten und 1 Anlage.

PA 2381 11 2004

Dieses Prüfzeugnis ist nur in Verbindung mit einem Liefernachweis der Krasemann GmbH & Co. KG gültig
Beleg-Nr. LS _____ Datum: _____

Vervielfältigung nur mit Zustimmung der Krasemann GmbH & Co. KG

Krasemann GmbH & Co. KG

- Max-Planck-Straße 2
- 46414 Rhede
- Tel.: +49 (0) 28 72/ 95 35 - 0
- Fax : 95 35 - 35
- www.KRASO.de
- info@kraso.de

- Druckwasserdichte Spezialartikel für den Betonbau
- Systemlösungen in Kunststoff, Metall und Beton
- Abdichtungstechnik
- Fugenbandsysteme