

PRÜFZEUGNIS



Marsbruchstraße 186 • 44287 Dortmund • Postfach: 44285 Dortmund • Telefon (02 31) 45 02-0 • Telefax (02 31) 45 85 49 • E-Mail: info@mpanrw.de

Prüfbericht Nr. 220012450-17-01

Auftraggeber

KRASO GmbH & Co. KG
Max-Planck-Straße 2
46414 Rhede

Auftragsdatum 10.07.2017
Eingang der Proben 11.07.2017
MPA NRW Nr.: 82/17
Datum der Prüfung 17. bis 24.07.2017

Auftrag

Prüfung der Druckwasserdichte
„KRASO® Wanddurchführung Typ DFW 4“

Probenart

„KRASO® Wanddurchführung Typ DFW 4“

Probenzahl

1 Stück

Zugrunde liegende Vorschriften

Prüfung gemäß Kundenvorgabe:

1. Druck 2,0 bar, Erhöhung alle 15 min um 0,5 bar bis 3,5 bar.
2. 4 Zyklen Wasserwechseldruck 15 min 3,5 bar / 5 min drucklos.
3. 7 Tage Dauerdruck 3,5 bar.

Die Ergebnisse der Prüfungen beziehen sich ausschließlich auf die (den) oben bezeichnete(n) Proben/Prüfgegenstand. Prüfzeugnisse dürfen ohne Zustimmung des MPA NRW nur nach Form und Inhalt unverändert veröffentlicht oder vervielfältigt werden. Die gekürzte Wiedergabe eines Prüfzeugnisses ist nur mit Zustimmung des MPA NRW zulässig.

Dieses Prüfzeugnis umfasst 2 Seiten und 1 Anlage.

PRÜFZEUGNIS



Prüfbericht Nr. 220012450-17-01 vom 05.09.2017

Seite 2 von 2

1. Probenahme

Die Probe wurde durch den Auftraggeber am 11.07.2017 in das MPA NRW Dortmund zur Prüfung eingeliefert.

2. Prüfaufbau (nach Angaben des Auftraggebers)

Zur Prüfung der Druckwasserdichtigkeit des Abdichtungssystems wurde die Wanddurchführung in Beton C25/35 einbetoniert. Das Bauteil hatte die Abmessungen (L x B x H) 500 x 500 x 250 mm. Das Bauteil wies mittig eine Öffnung mit 177,8 mm Durchmesser auf, über die eine Druckglocke gestülpt wurde (Anlage 1).

3. Durchführung der Prüfung

Die unten aufgeführten Prüfungen wurden in direkter Folge durchgeführt:

Versuchsablauf 1:

- Druck 2,0 bar
- Erhöhung alle 15 min um 0,5 bar bis 3,5 bar

Versuchsablauf 2:

- 4 Zyklen Wasserwechseldruck
- 15 Minuten 3,5 bar
- 5 Minuten drucklos

Versuchsablauf 3:

- 7 Tage Dauerdruck 3,5 bar

4. Ergebnis

Ein Druckabfall oder eine Undichtigkeit konnte über die gesamte Versuchsdauer nicht festgestellt werden.

Dortmund, 05.09.2017

Im Auftrag


Minh Công, Trần



PRÜFZEUGNIS



Prüfzeugnis Nr. 220012450-17-01 vom 05.09.2017

Anlage 1

Anlage



Alle Rechte an der Zeichnung und der Konstruktion sind Eigentum der Krasemann GmbH & Co. KG. Die Vervielfältigung und Weitergabe der Zeichnung, sowie die anderweitige Nutzung bedarf unserer schriftlichen Zustimmung.



Prüfungszeichnung	
Name:	KRASO® Wanddurchführung Typ DW 4
Entwurf:	Jürgen Krasemann
Geliefert:	
Freigabe am:	07.07.2017
Gezeichnet:	Nicole Bauer
Masstab:	1:10 Maße in mm

